

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Приморскому краю  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Артёмовскому городскому округу  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю  
г. Артем, ул. Кооперативная, 2, тел: 4-26-50, e-mail: ond.artem@mchs25.ru  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Артем, ул. Кооперативная, 2

(место составления акта)

«04» марта 2021 г.

(дата составления акта)

«10» часов «00» минут  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального  
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 31

По адресу/адресам: г. Артем, ул. Ворошилова, 40

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора) органа муниципального  
контроля о проведении проверки от 15 февраля 2021 года №31

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 10» Артёмовского  
городского округа

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

01.03.2021 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин.

04.03.2021 с 09 час. 00 мин. по 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 3 час. 00 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Артёмовского городского  
округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Приморскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки)

Саксеева Г.М. ✓ СМЖ - 17.02.2021 г. в 08 час. 35 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор Артёмовского городского округа по  
пожарному надзору Асланова Олеся Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию к  
проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных  
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Саксеева Галина Максимовна - заведующий МБДОУ «Детский  
сад № 10» Артёмовского городского округа; Наседкина Анна Сергеевна - заведующий по административно-  
хозяйственной работе (ответственный за пожарную безопасность) МБДОУ «Детский сад № 10»  
Артёмовского городского округа

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя  
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае  
проведения проверки члена саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

1. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений  
складского назначения, с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по  
взрывопожарной и пожарной опасности) на входных дверях помещений с наружной стороны,  
ст. 4, 6, 27 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной  
безопасности в РФ», п. 12 Постановления Правительства РФ от 28.09.2020 № 1479 «Правила  
противопожарного режима в Российской Федерации» (ответственное лицо – Наседкина Анна  
Сергеевна - заведующий по административно-хозяйственной работе МБДОУ «Детский сад № 10»  
Артёмовского городского округа - ответственный за пожарную безопасность).



2. Выходы на лестничные клетки не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (правое крыло здания: выход с 1-го этажа в лестничную клетку; основной (центральный) выход из общего коридора в лестничную клетку, ст. 4, 6 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ», п. 24 Постановления Правительства РФ от 28.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (ответственное лицо – Наседкина Анна Сергеевна - заведующий по административно-хозяйственной работе МБДОУ «Детский сад № 10» Артемовского городского округа - ответственный за пожарную безопасность).

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение № 31 от 15.02.2021 г.; предписание № 31/1/1 от 04.03.2021 г.; проверочный лист от 04.03.2021 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: \_\_\_\_\_ Асланова О.В.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Саксеева Галина Максимовна  
заведующий МБДОУ «Детский сад № 10»  
Артемовского городского округа  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«04» марта 2021 г. ✓ СМ  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)